



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ярославской области**

150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: [ess01@adm.yar.ru](mailto:ess01@adm.yar.ru)

**Управление надзорной деятельности по Ярославской области**

150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: [ugpn@adm.yar](mailto:ugpn@adm.yar).

**Отдел надзорной деятельности по Переславскому району**

152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский ул. Менделеева д.47, тел. 6-94-95

**ПРЕДПИСАНИЕ № 88/1/88**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Заведующей муниципального дошкольного образовательного учреждения детским садом общеразвивающего вида № 4 «Светлячок» Сафаровой Ольге Владимировне

С «17» октября 2014 г. по «12» ноября 2014 г. проведено плановое мероприятие по надзору за противопожарным состоянием помещений муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 4 «Светлячок» по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 38, главным специалистом ОНД по Переславскому району Лисецкой М.В. совместно с заведующей Сафаровой О.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт нормативного акт (основание)	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности НПБ 110-03, НПБ 104-03	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.61, СП 6.13130.2013 п.4.8 (Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону	ноябрь 2015 г.	



2.	Двери запасных эвакуационных выходов в ясельных группах на 1-ом этаже находятся в нерабочем состоянии и требуют замены	ППР в РФ п. 33 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности	ноябрь 2015 г.	
3.	Проложены коммуникационные трубы на путях эвакуации	ППР в РФ п. 36 При эксплуатации эвакуационных путей запрещается устанавть пороги , а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей	ноябрь 2015 г.	
4.	Знаки пожарной безопасности вывешены не в полном объеме	ППР в РФ п. 33 ГОСТ Р 12.2.143 – 2009 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе, по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности)	январь 2015 г.	✓
5.	Не на всех светильниках имеются колпаки-рассеиватели, предусмотренные конструкцией.	ППР в РФ п.42 запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками	январь 2015 г.	✓
6.	Отсутствует проектная документация на установки автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения о пожаре	постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п. 61 (при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и спец. технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта)	ноябрь 2015 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в 4 - ом квартале 2015 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Лисецкая*

(подпись)

Главный специалист ОНД по Переславскому району Лисецкая М.В.

" 12" ноября 2014 г.

Предписание для исполнения получил:

*Садрова*

(подпись)

" 12" ноября 2014 г.

*Заведующая Садрова М.В. (ОИД)*

(должность, фамилия)





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности  
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru

Отдел надзорной деятельности по Переславскому району  
152026, г. Переславль, ул. Менделеева, 47

г.Переславль-Залесский  
(место составления акта)

« 12 » ноября 2014 г.  
(дата составления акта)

15.00 ч.  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного надзора юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 88

« 12 » ноября 2014 г. по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 38  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Переславского района  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа  
по пожарному надзору Корнилова Р.Ю. № 88 от 13.10.2014 г.  
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 4 «Светлячок»  
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: в период с 17 октября по 12 ноября 2014 года (в течение 20 рабочих дней)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Переславскому району  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при проведении плановой (внеплановой), выездной (документарной) проверки, указывать дату и время предъявления (направления по почте) распоряжения) заверющая 12.09.14 «Светлячок» Сафарова О.В. М.С.  
(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Лисецкая Марина Владимировна, главный специалист  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию  
ОНД по Переславскому району

к проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующая д/с Сафарова Ольга Владимировна

Объектом надзора являются помещения (территория, здания и сооружения) муниципально-образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 4 «Светлячок», расположенных по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 38.  
количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, Электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости Помещения детского сада располагаются в кирпичном здании, II степени огнестойкости, строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной класс функциональной пожарной опасности помещений – Ф 1.1. Отопление центральное.  
опасности. При наличии на территории предприятия нескольких зданий – дается описание: конструктивной и функциональной пожарной



Освещение электрическое и естественное. Помещения обеспечены огнетушителями согласно опасности всех зданий; пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций. В помещениях детского сада имеется внутренний противопожарный водопровод.  
Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре, а также установлена объектовая станция радиоканальной системы передачи извещений о пожарах «Стрелец-Мониторинг».

2) В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности	постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.61), СП 6.13130.2013 п.4.8 (Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону	МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 4 «Светлячок»
2.	Двери запасных эвакуационных выходов в ясельных группах на 1-ом этаже находятся в нерабочем состоянии и требуют замены	ППР в РФ п. 33 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности	МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 4 «Светлячок»
3.	Проложены коммуникационные трубы на путях эвакуации	ППР в РФ п. 36 При эксплуатации эвакуационных путей запрещается устанавлять пороги , а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей	МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 4 «Светлячок»
4.	Знаки пожарной безопасности вывешены не в полном объеме	ППР в РФ п. 33 ГОСТ Р 12.2.143 – 2009 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе, по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности)	МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 4 «Светлячок»



